

質 疑 応 答 書

件 名 石川町プール解体工事

質 問 事 項	回 答
<p>① A-22 図の仮設計画図において、仮囲い（ベニヤ H=1.8m）の記載がありますが、内訳書 P. 28 に記載がありません。内訳書を正としてよろしいでしょうか。</p> <p>② 設計図書に記載の無い解体工事及び処分等が発生した場合の費用は別途精算と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>①A-22 図面内の仮囲い（ベニヤ H=1.8m）の記載は誤謬のため、凡例の「鋼板（フラットパネル、常設一部盛替え）H=2.0m」を正とします。上記の項目は、内訳書 P. 25 の「囲障」に該当します。</p> <p>②予期しえない要因については、協議のうえ決定します。</p>

上記のとおり回答します。