

質 疑 応 答 書

件 名 大規模盛土造成地変動予測調査第二次スクリーニング業務委託

| 質 問 事 項 | 回 答 |
|--|--|
| <p>1. 安全費－舗装復旧の1箇所あたり単価をご教示願います。</p> <p>2. 解析等調査－学識経験者との協議は、地質調査における「関係機関打合せ協議」の歩掛を準拠されているか、別途見積結果を採用されているか、ご教示願います。</p> | <p>単価を含む金額根拠についてはお答え出来ません。</p> <p>(質問事項1. 2. 共通)</p> |

上記のとおり回答します。

質 疑 応 答 書 ②

件 名 大規模盛土造成地変動予測調査第二次スクリーニング業務委託

| 質 問 事 項 | 回 答 |
|---|--|
| <p>1. 地質調査内訳書に仮設費、足場が計上されておりましたが、打ち合わせ協議において必要と判断された場合は、変更の対象と成りますでしょうか。</p> <p>2. 業務委託明細書（5）地盤調査ボーリング調査において 必要に応じて…人力掘削による試掘調査を行うもの、と成っておりますが、必要と判断された場合の人力掘削による試掘調査費用は打ち合わせ協議により設計変更の対象と成るのでしょうか。</p> | <p>協議により必要と判断された場合は、変更の対象とします。</p> <p>埋設管調査の作業は、設計変更の対象とはしません。</p> |

上記のとおり回答します。