

質 疑 応 答 書

件 名 ひたちなか市公共下水道事業計画変更業務委託（R 7 国補公委第 1 6 号）

質 問 事 項	回 答
「流域関連及び単独の別で申請図書を作成する となっています。 面積・水量の変更に伴い、処理場及びポンプ場の 検討（容量計算など）が 発生すると思われますが、既存資料をそのまま 用いると理解して よろしいでしょうか。」	処理場及びポンプ場の容量については、令和 6 年度に策定したひたちなか市公共下水道全体計 画において、現有施設にて計画汚水量の全量が 処理可能であると結論付けているため、既存資 料を用いることが可能と考えます。

上記のとおり回答します。