

【学校】

建築物の名称①	建築物の名称② (棟番号)	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分 の地震に対する安全性 の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
ひたちなか市立 東石川小学校	校舎 (3)	ひたちなか市 東石川1丁目1-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診断法」(2001 年版)	$I_s/I_{so}=1.07$ (0.75/0.7) $C_{Tu} \cdot S_D=0.54$	—	—	Iso=0.7
ひたちなか市立 高野小学校	校舎 (1)	ひたちなか市 高野474	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診断法」(2001 年版)	$I_s/I_{so}=1.10$ (0.77/0.7) $C_{Tu} \cdot S_D=0.38$	—	—	Iso=0.7
ひたちなか市立 田彦小学校	校舎 (1-2)	ひたちなか市 田彦1457	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診断法」(2001 年版)	$I_s/I_{so}=1.03$ (0.72/0.7) $C_{Tu} \cdot S_D=0.37$	—	—	Iso=0.7
ひたちなか市立 長堀小学校	校舎 (2)	ひたちなか市 長堀町3丁目5-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診断法」(2001 年版)	$I_s/I_{so}=1.04$ (0.73/0.7) $C_{Tu} \cdot S_D=0.79$	—	—	Iso=0.7
ひたちなか市立 那珂湊第一小学校	校舎 (1)	ひたちなか市 山ノ上町1-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診断法」(2001 年版)	$I_s/I_{so}=1.03$ (0.72/0.7) $C_{Tu} \cdot S_D=0.76$	—	—	Iso=0.7
ひたちなか市立 勝田第一中学校	校舎 (1)	ひたちなか市 大成町38-1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診断法」(2001 年版)	$I_s/I_{so}=1.01$ (0.71/0.7) $C_{Tu} \cdot S_D=0.62$	—	—	Iso=0.7
ひたちなか市立 佐野中学校	校舎 (13)	ひたちなか市 佐和1504	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診断法」(2001 年版)	$I_s/I_{so}=1.01$ (0.71/0.7) $C_{Tu} \cdot S_D=0.73$	—	—	Iso=0.7