


ブロック塀等自己点検表

□ ブロック塀の点検ポイント

ブロック塀等の所在地		
規模	高さ	長さ

点検項目		チェック
外観の点検	①塀は高すぎないか ・塀の高さは地盤から2. 2m以下か	地盤からの高さ m (10cm単位まで記入)
	②塀の厚さは十分か ・塀の厚さは10cm以上か (塀の高さが2m超2. 2m以下の場合は15cm以上)	塀の厚さ cm (1cm単位まで記入)
	③高さ1. 2mを超える塀について、塀の長さ3. 4m以下ごとに、塀の厚さの1. 5倍以上吐出した控え壁があるか	ある□ ない□
	④基礎があるか ・コンクリートの基礎があるか	ある□ ない□
	⑤傾いているか	ある□ ない□
	⑥亀裂があるか	ある□ ない□
	⑦ひび割れがあるか	ある□ ない□
耐久性	築造から30年以上が経過しているか	している □ していない□ 不 明□

イメージ図



ブロック塀等自己点検表

□ 組積造（石などを積んだもの）点検ポイント

ブロック塀等の所在地		
規模	高さ	長さ

点検項目		チェック
外観の点検	①塀は高すぎないか ・ 塀の高さは地盤から 1. 2 m以下か	地盤からの高さ m (1 0 cm単位まで記入)
	②塀の厚は十分か ・ 塀の厚さは塀の高さの 1 / 1 0 以上か	塀の厚さ c m (1 cm単位まで記入)
	③控え壁はあるか（塀の厚さが塀の高さの 0. 1 5 倍ない場合） ・ 塀の長さ 4 m以下ごとに、壁の厚さの 1. 5 倍以上突出した控え壁があるか	ある□ ない□
	④基礎があるか ・ コンクリートの基礎があるか	ある□ ない□
	⑤傾いているか	ある□ ない□
	⑥亀裂があるか	ある□ ない□
	⑦ひび割れがあるか	ある□ ない□
耐久性	築造から 3 0 年以上が経過しているか	している □ していない□ 不 明□
内部	基礎根入れは十分か ・ 基礎の根入れ深さは 2 0 c m以上か	根入れの深さ c m

イメージ図

