

質 疑 回 答 書

令和 7 年 7 月 4 日

入札参加者 各位

ひたちなか市水道事業所総務課

件 名 深井戸 1 8 号修繕

場 所 阿字ヶ浦町地内

開札日時 令和 7 年 7 月 9 日（金）午前 1 0 時 3 0 分

上記の入札案件について、以下の質問がありましたので回答します。

質 問	回 答
仕様書の内訳書の内容について確認させていただきます。 直接工事費 1 機器、材料費から水中ポンプについて、備考にメーカーが記載されておりますが、指定でしょうか 納入は、同等品の機器であれば考慮させるものですか。 よろしくお願い致します。	水中ポンプについては、内訳書及び図面に記載の機器指定とし、同等品は不可とします。