

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	上坪浄水場
採 水 場 所	上坪浄水場 (原水)
採 水 日 時	令和6年6月4日 9時40分

検査項目		単位	検査結果	検査項目		単位	検査結果
1	一般細菌	個/mL	800	22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	1.08
2	大腸菌	-	陽性	23	鉄及びその化合物	mg/L	0.77
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	24	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.8
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.058
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	27	塩化物イオン	mg/L	7.9
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	29	蒸発残留物	mg/L	127
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	31	ジオオスミン	mg/L	0.000005
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.97	32	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	33	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	34	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	35	有機物 (TOC)	mg/L	2.3
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	36	pH値	-	7.1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	37	臭 気	-	土臭・かび臭
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	38	色 度	度	21.3
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	39	濁 度	度	19.0
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	40	アンモニア態窒素	mg/L	0.05 未満
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	41	農薬類 (115項目)	-	0.14
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	42	ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005 未満

判 定	原水検査のため、判定しません。
-----	-----------------

茨城県ひたちなか市水道事業管理者 堀川 滋